

La présente section comprend des portes basculantes sectionnelles isolées en acier, manuelles ou électriques, avec ou sans fenêtres et portillons, dont la configuration et la quincaillerie sont en stock. Ces spécifications peuvent être modifiées pour les numéros de modèle TX380, TX450, TX450-20, TX500 et TX500-20.

La présente section comprend les performances, et les spécifications exclusives et de type descriptif; modifier le texte pour éviter des exigences contradictoires. Pour plus d'informations, contacter : <http://www.upwardor.com>.

Part 1 Généralités

1.1 LA SECTION COMPREND

Dans cet article, sélectionner les composantes ou les éléments d'assemblage qui feront partie du contenu de la présente section et ne figureront pas dans les autres sections.

- .1 Porte sectionnelle.
- .2 Quincaillerie pour fonctionnement et rails.
- .3 Ouvre-porte électrique.

1.2 SECTIONS CONNEXES

Dans cet article, indiquer les sections qui se recoupent avec cette section. La liste ci-dessous n'est que partielle et doit être modifiée pour inclure les sections spécifiques au projet qui décrivent des sujets ou des produits qui influent directement sur la présente section.

- .1 Section 05 50 00 - Fabrications métalliques : Cadre ouvrant en acier [profilé] [_____].
- .2 Section 06 10 13 – Cales et cadres en bois; [bloc] [cadre] en bois brut pour l'ouverture de la porte.
- .3 Section 07 92 00 - Scellants de joint: Produit d'étanchéité de contour et matériaux connexes.
- .4 Section 08 71 00 - Quincaillerie pour portes - Généralités : serrures à barillet.
- .5 Section 08 80 50 – Verre et vitrage : Verre pour lumières de porte.
- .6 Division 26 - Électricité : Branchement d'alimentation électrique au contrôleur de porte.

1.3 RÉFÉRENCES

Modifier cet article après avoir modifié le reste de la présente section. Énumérer seulement les normes de référence ci-dessous, qui sont incluses dans le texte de la présente section, lorsqu'elles sont modifiées pour une spécification du projet - supprimer les autres références qui ne s'appliquent pas.

- .1 ASTM A123/A123M-11 - Spécification standard pour les revêtements de zinc (galvanisé à chaud) sur les produits en fer et en acier.
- .2 ASTM A653/A653M-11 - Spécification standard pour tôle d'acier, à revêtement de zinc (galvanisé) ou de zinc-alliage de fer (recuit après galvanisation) par immersion à chaud.
- .3 CSA-C22.1-12 - Code canadien de l'électricité, première partie (22^e édition), Norme de sécurité des installations électriques.
- .4 CAN/CSA-C22. 2 n° 100-04 (R2009) - Moteurs et génératrices.
- .5 NEMA MG1-2011 - Moteurs et génératrices.

1.4 DESCRIPTION DU SYSTÈME

Utiliser cet article avec prudence; limiter les énoncés pour décrire le résultat combiné des composantes utilisées pour l'assemblage du système. Ne pas répéter les énoncés inclus dans l'article La section comprend.

- .1 Panneaux : Acier isolé, [avec nervures ?? horizontales] [lisse - sans nervures]; avec [fenêtres isolées] [sections vitrées isolées à grand champ de vision] [à portillon].
- .2 Type de levage : Configuration [standard] [verticale] [à surélévation] [hauteur libre réduite] avec rail et quincaillerie.
- .3 Fonctionnement : [manuel] [électrique] [semi-automatique] [automatique].
[Fonctionnement manuel avec force maximale de 110 N (25 lb)].

1.5 SOUMISSIONS POUR EXAMEN

Ne pas demander de présentations si cette section sur les spécifications ou les dessins décrivent suffisamment les produits de la présente section - ou si des spécifications exclusives sont utilisées. Cette demande d'examen de soumissions augmente la possibilité de modifications imprévues du cahier des charges, ce qui accroît la responsabilité du consultant. Les soumissions suivantes doivent être examinées afin de déterminer l'admissibilité du projet.

- .1 Section 01 33 00 : Procédures de soumission.
- .2 Dessins d'atelier : Indiquer les dimensions d'ouverture et les tolérances requises, les détails de connexion, l'espacement d'ancrage, les emplacements de la quincaillerie, les détails d'installation et [_____].
- .3 Données sur le produit : Fournir la construction des composantes, la méthode d'ancrage, la quincaillerie et [_____].

Inclure le paragraphe suivant pour le dépôt des échantillons physiques aux fins de choix de finition, de couleur, de texture, etc.

- .4 Échantillons : Soumettre [deux (2)] [_____] échantillons de finition de panneau, de [[_____] mm (pouce [_____])] de dimension, illustrant la couleur et la finition.

1.6 SOUMISSIONS POUR PLUS D'INFORMATIONS

Les soumissions suivantes sont données à titre indicatif; ne pas demander ces soumissions, si les renseignements fournis seront évalués pour acceptabilité.

- .1 Section 01 33 00 : Procédures de soumission.

Lorsque les instructions écrites du fabricant relatives à des exigences d'installation précises font l'objet de références dans la Partie 3 Exécution, inclure la demande suivante de soumission de ces instructions. Modifier les déclarations de la Partie 3 Exécution, pour éviter tout conflit avec les instructions écrites du fabricant.

- .2 Données d'installation : Les exigences d'installation du fabricant, les procédures spéciales et l'état du contour exigent une attention particulière.

Inclure ce qui suit UNIQUEMENT si vous précisez un projet LEED. Préciser seulement les exigences techniques nécessaires pour obtenir les crédits souhaités pour ce projet.

- .3 Conception durable :
 - .1 Section 01 35 18 : Procédures de documentation LEED.
 - .2 Fournir la documentation LEED requise pour les [le contenu recyclé] [les matériaux régionaux] du produit.

- .3 Certificat du fabricant : Certifier que les produits répondent aux [_____] des [exigences précisées] ou les dépassent.

1.7 SOUMISSIONS DE CLÔTURE

Les soumissions suivantes sont indiquées aux fins de clôture de projet; ne pas demander ces soumissions, si les renseignements fournis seront évalués pour acceptabilité.

- .1 Section 01 78 10 : Procédures de soumission.
- .2 Données de fonctionnement et d'entretien :
- .1 Inclure les réglages et [_____] de commande électrique.
- .2 Inclure les données pour [le moteur] [la transmission] [l'arbre et l'engrenage] [la fréquence de lubrification, les sources des pièces de rechange] [_____].

Coordonner le paragraphe suivant avec l'article sur la GARANTIE.

- .3 Documentation de garantie : Soumettre la garantie du fabricant et s'assurer que les formulaires ont été remplis au nom du propriétaire et enregistrés auprès du fabricant.

Inclure ce qui suit UNIQUEMENT si vous précisez un projet LEED.

- .4 Documentation de clôture sur la conception durable : [_____].

1.8 SOUMISSIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX D'ENTRETIEN

- .1 Section 01 78 40 : Exigences relatives à l'entretien et aux matériaux supplémentaires.
- .2 Pièces de rechange : [_____].
- .3 Matériaux de réserve supplémentaires : [_____].
- .4 Outils : [_____].

1.9 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Le présent article comprend des énoncés qui exigent une qualité applicable à l'ensemble de la section.

- .1 Qualifications du fabricant : Société spécialisée dans la fabrication de produits précisés dans la présente section avec au moins [trois (3)] [_____] années d'expérience [documentée].
- .2 Qualification de l'installateur : Entreprise spécialisée dans l'exécution des travaux de la présente section avec au moins [trois (3)] [_____] années d'expérience documentée [et approuvée par le fabricant].

1.10 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

Inclure cet article seulement lorsque des portes à fonctionnement électrique sont précisées et exigées en vertu des critères du code applicable.

- .1 Conforme au code applicable pour les exigences relatives aux moteurs et commandes de moteurs.
- .2 Conforme au n° [_____] de conception d'assemblage [des ULC] [des UL] [de FM] [de Warnock Hersey] [_____].
- .3 Produits nécessitant une connexion électrique : Répertoriés et classés par [la CSA] [les UL] [la firme d'essai acceptable par l'autorité compétente] comme étant appropriés pour l'usage prévu.

1.11 GARANTIE

Le présent article prolonge la période de garantie au-delà de la période de garantie contractuelle d'un (1) an. Les garanties prolongées augmentent les coûts de construction et il se peut que le propriétaire ait du mal à les faire appliquer. Préciser avec prudence.

- .1 Section 01 78 10 : Garanties.

Le paragraphe suivant demande une garantie du fabricant; la demande peut ne pas être valide parce que le fabricant se trouve en dehors de la juridiction du contrat du propriétaire/contractant. Coordonner ce paragraphe avec l'article Soumissions de clôture.

- .2 Fournir [cinq (5)] [dix (10)] années de garantie du fabricant pour la détérioration de la finition, y compris les fissures, la rouille à travers ou la délamination.
- .3 Fournir une garantie du fabricant de [cinq (5)] [dix (10)] années pour l'équipement électrique.

Part 2 Produits

2.1 FABRICANTS

Le présent article sert aux spécifications exclusives d'un fabricant.

- .1 Porte sectionnelle : Thermalex 2000, série [TX380] [TX450] [TX450-20] [TX500] [TX500-20]; fabriquée par Upwardor...
- .2 Substitutions : Interdites.

2.2 MATÉRIAUX

Sélectionner, au besoin, un ou plusieurs des paragraphes suivants relatifs aux matériaux de portes.

- .1 Tôle d'acier : ASTM A653/A653M galvanisé à Z180 (G60), surface granitée stucco; pré-enduite avec finition en polyester de silicone.
- .2 Extrusions d'aluminium : ASTM B221M (ASTM B221), alliage et trempe 6063-T6.

Sélectionner au besoin parmi les paragraphes suivants.

- .3 Verre : Flotté, [CAN/CGSB-12.3] [ASTM C1036], clair, épaisseur minimale de 3 mm (1/8 pouce).
- .4 Panneaux de vitrage : [acrylique] [Lexan], [3 mm (1/8 pouce)] [_____] [panneaux de polycarbonate translucide à cinq parois, épaisseur de 16 mm (5/8 po)]; couleur [clair] [bronze léger] [bronze foncé].

Le paragraphe suivant peut être modifié afin d'exiger que la mousse plastique soit fabriquée avec un agent gonflant sans CFC.

- .5 Isolation : âme en polyuréthane de type mousse; valeur thermique nominale [RSI-2.5 (R-14)] [RSI-2.8 (R-16)] [RSI-3.2 (R-18)].
- .6 Peinture d'apprêt métal : Type [_____] de [chromate de zinc].

2.3 CONSTRUCTION DES PANNEAUX

Modifier les paragraphes suivants en fonction de la série sélectionnée. TX450, TX450-20, TX500 et TX500-20 ont des joints d'étanchéité à rainure et languette; TX380 a des joints d'étanchéité à feuillure. L'option affleurement, sans nervures, n'est offerte qu'avec TX450-20 et TX500-20.

- .1 Panneaux : Construction en acier; tôle extérieure en acier de [0,46 mm (calibre 26)] [0,91 mm (calibre 20)] d'épaisseur, profil [à affleurement - sans nervures] [nervuré horizontalement]; tôle intérieure en acier de 0,46 mm (calibre 26) d'épaisseur, profil [à affleurement - sans nervures] [nervuré horizontalement]; plaques de renforcement en tôle d'acier continu, 32 mm (1 1/4 po) de largeur et épaisseur de 0,91 mm (calibre 20) montées en haut et en bas pour le montage des charnières, joints d'étanchéité [à rainure et languette] [à feuillure] à la jonction des rails; isolés.
- .2 Épaisseur de porte : épaisseur nominale de [38 mm (1-1/2 pouce)] [45 mm (1-3/4 pouce)] [50 mm (2 pouces)].

Sélectionner parmi les options de vitrage suivantes. Sélectionner le premier paragraphe si le vitrage est spécifié dans la section Vitrage.

- .3 Vitrage : Verre, type d'isolation tel que spécifié dans la Section [08 80 50].
- .4 Vitrage : Blocs fenêtres à double vitrage isolant scellé avec châssis en plastique moulé (PVC); dimensions nominales de [450 x 200 mm (18 x 8 pouces)] [600 x 300 mm (24 x 12 pouces)] [_____]; épaisseur totale de 13 mm (1/2 pouce).
- .5 Sections de vitrage à grand champ de vision : [polycarbonate à cinq parois] [Lexan] [acrylique] [_____], [vitrage unique] [blocs fenêtres scellés à double vitrage isolant] avec châssis en aluminium extrudé, mis en place avec des moulures amovibles; dimensions de section de [[_____] mm (pouce [_____])] [tel qu'indiqué sur les dessins], épaisseur totale de 13 mm (1/2 po).

Sélectionner l'article suivant pour les composantes de quincaillerie de portes installées dans des environnements standard. Pour les installations dans un environnement très humide, utiliser les composantes de quincaillerie de portes spécifiées à l'article 2.5.

2.4 COMPOSANTES DE QUINCAILLERIE DE PORTES

- .1 Rail :
 - .1 Acier galvanisé laminé avec désignation de revêtement en zinc Z180 (G60), épaisseur du métal de base de [1,9 mm (calibre 14)] [2,7 mm (calibre 12)] monté sur [cornière galvanisée en monobloc continu, épaisseur minimale de 1,9 mm (calibre 14)] [supports réglables de montage de montant en acier galvanisé, d'au moins 3 mm d'épaisseur (calibre 11)].
 - .2 Rail de [50 mm (2 pouces) de dimension avec rayon de cintrage de 300 mm (12 pouces) au maximum] [75 mm (3 pouces) avec rayon de cintrage de 380 mm (15 pouces) au maximum].
- .2 Ensembles de charnières et roulettes :

Pour les portes de 4875 mm (16 pi) de largeur et plus, préciser des charnières d'extrémité doubles.

- .1 Charnières [d'extrémité doubles] robustes et porte-roulettes réglable en acier galvanisé.
- .2 Roulettes : Galets de roulement flottants en acier trempé de [50 mm (2 pouces)] [75 mm (3 pouces)], situés en haut et en bas de chaque panneau, de chaque côté.
- .3 Support inférieur : Acier galvanisé, d'au moins 2,66 mm (calibre 12) d'épaisseur avec porte-roulettes amovible en aluminium.

Préciser au besoin un cyclage supérieur jusqu'à un maximum de 125 000 cycles.

- .3 Mécanisme de levage : Ressorts de torsion montés sur [arbre continu en tube creux, épaisseur de 1,9 mm (calibre 14)] [arbre plein laminé à froid] de 25 mm (1 pouce),

clavetés et montés sur roulements à billes et supportés par des goussets de calibre élevé; trempés à l'huile avec cycle standard de [10 000] [_____].

- .4 Tambours d'enroulement de câbles : Conviennent au type de levage spécifié, avec câbles de levage en acier galvanisé de qualité aéronautique conçus pour supporter le poids d'une porte à un facteur de sécurité de 5:1.

Pour les zones de forte humidité lorsque la corrosion est un problème, utiliser l'article suivant.

2.5 COMPOSANTES DE QUINCAILLERIE DE PORTES - PACK ANTI-CORROSION

- .1 Rail :
 - .1 Acier laminé avec finition de revêtement de poudre résistant à la corrosion, épaisseur de métal de base de [1,9 mm (calibre 14)] [2,7 mm (calibre 12)], monté sur [cornière monobloc continue enduite de poudre, épaisseur minimale de 1,9 mm (calibre 14)] [supports réglables de montant de porte en acier enduit de poudre, d'au moins 3 mm d'épaisseur (calibre 11)].
 - .2 Rail de 75 mm (3 pouces) de dimension avec rayon de cintrage de 380 mm (15 pouces) au maximum.
- .2 Ensembles de charnières et roulettes :
 - .1 Charnières robustes enduites de poudre et porte-roulettes réglable en acier galvanisé.
 - .2 Roulettes : roulettes flottantes de 75 mm (3 pouces) en nylon Nystroll sans roulement à billes avec tige en acier inoxydable, situées en haut et en bas de chaque panneau, de chaque côté.
 - .3 Support inférieur : Acier galvanisé enduit de poudre, d'au moins 2,66 mm (calibre 12) d'épaisseur avec porte-roulettes amovible en aluminium.

Préciser au besoin un cyclage supérieur jusqu'à un maximum de 125 000 cycles.

- .3 Mécanisme de levage : Ressorts de torsion galvanisés montés sur [arbre/manchon d'accouplement en tube creux continu revêtu de zinc de 25 mm (1 pouce), [arbre plein en acier laminé à froid revêtu de zinc] de 1,9 mm (calibre 14) d'épaisseur], clavetés et montés sur roulements à billes et supportés par des goussets galvanisés de calibre élevé; trempés à l'huile avec cycle standard de [10 000] [_____].
- .4 Tambours d'enroulement de câbles : Conviennent au type de levage spécifié, avec câbles de levage en acier galvanisé de qualité aéronautique conçus pour supporter le poids d'une porte à un facteur de sécurité de 5:1.
- .5 Fixations : acier inoxydable.

2.6 ACCESSOIRES

- .1 Coupe-froid de seuil de porte : Astragale en vinyle résistant aux basses températures, monobloc; fixé sur support au bas du panneau de porte, contact longueur totale.
- .2 Coupe-froid de montant : Section de montant à extrémité en rouleau sur la pleine hauteur du montant, munie de coupe-froid résistant, placé en contact modéré avec les panneaux de porte.
- .3 Coupe-froid supérieur : Dispositif de retenue/Joint supérieur monobloc pleine longueur, basse température.

- .4 Coupe-froid de joint de panneau : Joint d'étanchéité résistant, monobloc, pleine longueur, de type bourrelet.

Dans le paragraphe suivant, une porte à verrouillage est généralement associée aux ensembles de portes à fonctionnement manuel; un débranchement électrique est habituellement utilisé avec des ensembles de portes électriques.

- .5 Serrure : Montée à l'intérieur [au centre] [sur le côté], gâche réglable, tige actionnée par un ressort avec dispositif de maintien en position verrouillée ou rétractée; poignée [intérieure] [extérieure]; serrure [à clés identiques] [à clés différentes] [à passe-partout] [assortie à la Section 08 71 00].
- .6 Portillons : Portillons standard du fabricant là où l'indiquent les dessins, avec vitrage, quincaillerie de fonctionnement, serrure à mortaiser; des mêmes matériaux, conception et finition que l'ensemble de porte sectionnelle.

2.7 MOTORISATION DE LA PORTE

- .1 Fabricants : Produit : Pow'Air'Dor fabriqué par Upwardor
- .2
- .3
- .1 Substitutions : Produits de remplacement non autorisés.

Les ouvre-porte sont de 40 ou 50 mm selon le poids et les dimensions de la porte.

- .4 Ouvre-porte en aluminium anodisé résistant à la corrosion avec vérins pneumatiques de 40-50 mm (1-1/2 à 2 pouces) sans tige, système scellé en circuit fermé avec amortissement réglable en fin de cycle.
- .1 Guidé en interne avec seulement une (1) pièce mobile; comprenant des supports de montage, fixations, tubage et bras de liaison.
- .2 600 mm (2 pi) en vitesse de ralentissement à partir de la limite de l'ouverture et de la fermeture (modèle # CB).
- .3 Ouvre-porte à chariot pour les applications de levage standard (modèle # T).
- .4 Chariot monté latéralement pour configurations de levage à surélévation ou vertical (modèle # SMT).
- .5 Fonctionnement :

*Sélectionner parmi les trois options suivantes de fonctionnement.
Le fonctionnement pneumatique convient aux environnements explosifs, ou à d'autres environnements non automatisés qui n'ont pas une source d'alimentation électrique. Ce système est livré avec panneau de commande et bloc FRL (filtre/régulateur/lubrificateur).*

- .1 Modèle AOVP : Fonctionnement pneumatique seulement; aucune commande ou dispositif électrique.
- .1 Vanne à levier pour activer le cycle d'ouverture et de fermeture; signal constant ou momentané.
- .2 Boutons-poussoirs d'ouverture et de fermeture pneumatiques montés sur le couvercle du boîtier de contrôle; signal constant ou momentané.

Les panneaux de commande électriques conviennent à tous les types d'applications de porte de garage. Ce système est spécifiquement conçu pour faire face à tous les types d'environnements corrosifs et de cycle élevé et peut fonctionner jusqu'à 1500 mm (5 pi) par seconde, avec un minimum d'entretien et une faible consommation d'énergie.

- .2 Modèle # EVP : Panneau d'électrovannes comprenant une valve de direction, contrôle de vitesse, silencieux, bloc FRL, transformateur 120 VCA à 24 VCA, raccords, tubage, indicateurs LED pour détecter visuellement tout problème, en boîtier NEMA 4X avec couvercle transparent pour inspection au passage.

Sélectionner une ou plusieurs des options suivantes.

- .1 Interrupteur à pression pour inverser le mouvement de la porte au contact d'objets; butée de sécurité de bas de porte non requise.
 - .2 Capteur barrage photo-électrique sur le panneau NEMA 4X avec boîtier étanche pour inversion de sécurité lorsque la cellule photo-électrique est bloquée.
 - .3 Boutons-poussoirs montés sur le panneau de commande pneumatique d'urgence pour fonctions d'ouverture et de fermeture en cas de panne de courant.
 - .4 Vidange automatique du compresseur avec minuteur variable pour drainer l'eau et les débris du réservoir du compresseur.
 - .5 Station à boutons-poussoirs du panneau NEMA 4X pour ouverture/fermeture.
 - .6 Ports de 3/8 pour les systèmes utilisant un ouvre-porte de 50 mm (2 pouces).
- .3 Modèle N° CVP : Panneau de commande à vannes entièrement automatisé avec distributeur, contrôle de vitesses, une (1) pour ouvrir et une (1) pour fermer, silencieux, bloc FRL, commutateur auto/manuel, transformateur 120 VAC. à 24 VAC, minuterie pour fermeture, boutons-poussoirs montés sur le panneau NEMA 4X pour ouverture/fermeture, raccords, tubage, indicateurs LED pour détecter visuellement tout problème, en boîtier NEMA 4 X avec couvercle transparent pour inspection au passage.

Sélectionner une ou plusieurs des options suivantes.

- .1 Interrupteur à pression pour inverser le mouvement de la porte au contact d'objets; butée de sécurité de bas de porte non requise.
- .2 Capteur barrage photo-électrique sur le panneau NEMA 4X avec boîtier étanche pour inversion de sécurité lorsque la cellule photo-électrique est bloquée.
- .3 Boutons-poussoirs montés sur le panneau de commande pneumatique d'urgence pour fonctions d'ouverture et de fermeture en cas de panne de courant.
- .4 Vidange automatique du compresseur avec minuteur variable pour drainer l'eau et les débris du réservoir du compresseur.
- .5 Boutons-poussoirs montés sur panneau NEMA 4 X pour ouverture/fermeture.
- .6 Station à boutons-poussoirs du panneau NEMA 4X pour ouverture/fermeture.
- .7 Ports de 3/8 pour les systèmes utilisant un ouvre-porte de 50 mm (2 pouces).
- .8 Boucle de détection de véhicules enfouie dans le sol pour ouverture automatique.
- .9 Détecteur de mouvement pour ouverture automatique.
- .10 Émetteur/récepteur.
- .11 Feux de circulation pour signalisation du trafic.

2.8 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Inclure et modifier cet article pour le fonctionnement électrique. Sélectionner un ou plusieurs des alinéas ci-après en fonction des exigences relatives à l'équipement.

- .1 Caractéristiques électriques :
 - .1 Moteur : [250 W (1/3 hp)] [375 W (1/2 hp)] [____], ampérage de charge nominale de [[____]]; peut fonctionner manuellement en cas de panne de courant, vitesse de transit de [300 mm (12 pouces)] [_], par seconde.
 - .2 Alimentation électrique : [____] volts, [monophasé] [triphasé], 60 Hz.
 - .3 Voir la Section 26 05 80 - Câblage de l'équipement : Connexions électriques.
- .2 Moteur : [Voir la Section 23 05 13] [CAN/CSA-C22. 2 n° 100, type [____]] [NEMA MG1, type [____]].
- .3 Terminaisons du câblage : Fournir des cosses en fonction des quantités, dimensions et matériaux indiqués pour les conducteurs de circuit de dérivation. Inclure les cosses dans la boîte de jonction dimensionnée selon la norme CSA C22.1.

2.9 FINITIONS

*Les couleurs de surface pré-enduites se déclinent ainsi :
TX3800, TX450 : Brun, blanc éclatant et autres couleurs de peinture personnalisés.
TX450-20, TX500, TX500-2- : Blanc éclatant et autres couleurs de peinture personnalisées.
Modifier ce qui suit en fonction du modèle de porte sélectionné.*

- .1 Surfaces extérieures : Précouche, couleur [brun], [blanc éclatant], [couleur personnalisée] [____]].
- .2 Surfaces intérieures : Précouche, couleur blanc éclatant.
- .3 Extrusions de fenêtres en aluminium : [Couleur de peinture personnalisée] [brun] [blanc éclatant] [couleur personnalisée] [____]].

Part 3 Exécution

3.1 EXAMEN

- .1 Section 01 70 00 : Vérifier les conditions existantes avant de commencer les travaux.
- .2 Vérifier que les ouvertures dans les murs sont prêtes pour les travaux et que les dimensions des ouvertures et les tolérances sont conformes aux limites précisées.
- .3 Vérifiez s'il existe une source d'électricité et si elle a les caractéristiques correctes.

3.2 PRÉPARATION

- .1 Préparer l'ouverture afin de permettre l'installation correcte de la porte en fonction du dégagement et du joint du pare-vapeur.
- .2 Appliquer l'apprêt au cadre en bois.

3.3 INSTALLATION

Inclure le paragraphe suivant seulement si un fabricant publie les instructions d'installation; beaucoup ne le font pas. Si le fabricant NE publie PAS un tel document, s'assurer que tous les critères d'installation qui sont importants pour le projet sont indiqués ci-dessous.

- .1 Installer l'assemblage de la porte selon les instructions écrites du fabricant.

- .2 Ancrer l'ensemble dans la construction du mur et la charpente du bâtiment sans distorsion ni tension.
- .3 Fixer solidement les rails de porte suspendus à la structure. Fixer les rails aux éléments de charpente seulement.
- .4 Ajuster et aligner l'ensemble de la porte, y compris la quincaillerie.

Inclure les deux paragraphes suivants lorsque des portes à opération électrique sont précisées.

- .1 Installer l'ouvre-porte, y compris les moteurs électriques, les blocs de commande, les stations à boutons-poussoirs, relais et autres équipements électriques nécessaires au fonctionnement de la porte.
- .2 Coordonner l'installation du service électrique. Achever le câblage d'alimentation et de commande de la déconnexion aux composantes de l'unité.
- .3 Coordonner l'installation des produits d'étanchéité et des matériaux connexes sur le contour du cadre comme précisé à la Section 07 92 00.
- .4 Installer les moulures de contour [et les fermetures].

3.4 TOLÉRANCES DE MONTAGE

Ne pas présumer qu'il existe des normes de l'industrie pour les tolérances. Préciser les tolérances ci-dessous en fonction de la nature ou du caractère du projet. Vérifier que ces tolérances sont réalistes et réalisables.

- .1 Section 01 73 00 : Tolérances.
- .2 Variation maximale de l'aplomb : [1,5 mm (1/16 de pouce)] [_____].
- .3 Variation maximale de niveau : [1,5 mm (1/16 de pouce)] [_____].
- .4 Déformation longitudinale ou diagonale : Plus ou moins [3 mm (1/8 pouce)] [_____], du bord droit de 3 m (10 pi).
- .5 Maintenir les tolérances dimensionnelles et l'alignement avec les travaux adjacents.

3.5 RÉGLAGE

- .1 Graisser et ajuster l'ensemble de porte pour un fonctionnement en douceur et un plein contact avec les coupe-froid.

3.6 NETTOYAGE

Le présent article est prévu comme complément des exigences de nettoyage précisées aux sections de la Division 01. Modifier cet article en complément des déclarations de la Division 01.

- .1 Nettoyer les portes, les cadres [et le vitrage].
- .2 Enlever les étiquettes [temporaires] et les marques visibles.

3.7 PROTECTION DES TRAVAUX FINIS

- .1 Section 01 78 40 : Protection du travail une fois l'installation terminée.
- .2 Ne pas autoriser de trafic de construction par les ouvertures de portes de garage basculantes après ajustement et nettoyage.

FIN DE SECTION